

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| Algemene parameters | | | | | | | | |
| 0122 | Zuurstof, opgelost | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 29-2-2024 | mg/l O2 | >2 | |
| 0126 | Troebelingsgraad | <0.05 | 0.17 | <0.05 | 29-2-2024 | FTE | <=1 | |
| 0164 | Tritium | <3 | <3 | <3 | 4-4-2023 | Bq/l | <100 | |
| 0180 | Zuurgraad | 7.48 | 7.61 | 7.61 | 29-2-2024 | pH-eenh. | >= 7 | <= 9.5 |
| 0182 | Evenwichts - pH (20°C) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 4-4-2023 | pH-eenh. | | |
| 0184 | Verzadigingsindex 20°C | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4-4-2023 | pH-eenh. | >-0.2 | |
| 0198 | TACC90 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 4-4-2023 | mmol/l | | |
| 0208 | TACC10 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 4-4-2023 | mmol/l | | |
| Anorganische macroparameters | | | | | | | | |
| 0200 | EGV 20°C | 46 | 46 | 46 | 4-4-2023 | mS/m | <=125 | |
| 0210 | Anionen | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4-4-2023 | meq/l | | |
| 0212 | Kationen | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4-4-2023 | meq/l | | |
| 0214 | Ionenbalans | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4-4-2023 | % | | |
| 0220 | Koolstofdioxide | 8.9 | 10 | 8.9 | 8-1-2024 | mg/l CO2 | | |
| 0222 | Waterstofcarbonaat | 210 | 220 | 220 | 8-1-2024 | mg/l HCO3 | >60 | |
| 0230 | Chloride | 25 | 25 | 25 | 4-4-2023 | mg/l Cl | <=150 | |
| 0232 | Sulfaat | 38 | 38 | 38 | 4-4-2023 | mg/l SO4 | <=150 | |
| 0244 | Calcium (ICP-MS) | 64 | 64 | 64 | 4-4-2023 | mg/l Ca | | |
| 0246 | Magnesium (ICP-MS) | 14 | 14 | 14 | 4-4-2023 | mg/l Mg | | |
| 0250 | Totale hardheid berekend | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 4-4-2023 | mmol/l | | |
| 0271 | Ammonium | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | mg/l NH4 | <=0.20 | |
| 0281 | Nitriet | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 8-1-2024 | mg/l NO2 | <=0.1 | |
| 0283 | Nitraat | 20 | 22 | 20 | 8-1-2024 | mg/l NO3 | <=50 | |
| 0410 | UV-extinctie, 254nm | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 14-12-2023 | 1/m | | |
| 0412 | Kleurintensiteit | <2 | <2 | <2 | 4-4-2023 | mg/l Pt | <=20 | |
| Anorganische microparameters | | | | | | | | |
| 0240 | Natrium (ICP-MS) | 16 | 16 | 16 | 4-4-2023 | mg/l Na | <=200 | |
| 0242 | Kalium (ICP-MS) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4-4-2023 | mg/l K | | |
| 0301 | IJzer (ICP-MS) | <5 | 18 | <5 | 8-1-2024 | µg/l Fe | <=200 | |
| 0306 | Mangaan (ICP-MS) | <0.5 | 0.67 | <0.5 | 8-1-2024 | µg/l Mn | <=50 | |
| 0310 | Aluminium (ICP-MS) | <3 | <3 | <3 | 4-4-2023 | µg/l Al | <=30 | |
| 0314 | Arseen (ICP-MS) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4-4-2023 | µg/l As | <=10 | |
| 0316 | Barium (ICP-MS) | 75 | 75 | 75 | 4-4-2023 | µg/l Ba | | |
| 0323 | Boor (ICP-MS) | 57 | 57 | 57 | 4-4-2023 | µg/l B | <=500 | |
| 0324 | Cadmium (ICP-MS) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l Cd | <=5.0 | |
| 0326 | Chroom (ICP-MS) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 4-4-2023 | µg/l Cr | <=50 | |
| 0328 | Cobalt (ICP-MS) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 4-4-2023 | µg/l Co | | |
| 0330 | Koper (ICP-MS) | <2 | <2 | <2 | 4-4-2023 | µg/l Cu | <=2000 | |

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| 0332 | Kwik (koude damp AAS) | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 4-4-2023 | µg/l Hg | <=1.0 | |
| 0334 | Lood (ICP-MS) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4-4-2023 | µg/l Pb | <=5 | |
| 0340 | Nikkel (ICP-MS) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4-4-2023 | µg/l Ni | <=20 | |
| 0342 | Seleen (ICP-MS) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4-4-2023 | µg/l Se | <=10 | |
| 0346 | Tin (ICP-MS) | <1 | <1 | <1 | 4-4-2023 | µg/l Sn | | |
| 0352 | Zilver (ICP-MS) | <1 | <1 | <1 | 4-4-2023 | µg/l Ag | | |
| 0354 | Zink (ICP-MS) | <5 | <5 | <5 | 4-4-2023 | µg/l Zn | | |
| 0382 | Fluoride | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4-4-2023 | mg/l F | <=1.0 | |
| 0386 | Cyanide, totaal | <1 | <1 | <1 | 4-4-2023 | µg/l CN | <=50 | |
| Microbiologische parameters | | | | | | | | |
| 0600 | Koloniegetal 22 °C | 0 | 11 | 0 | 29-2-2024 | kve/ml | <=100 | |
| 0614 | Bacteriën van de coligroep | 0 | 0 | 0 | 29-2-2024 | kve/100 ml | <=0 | |
| 0626 | Escherichia coli (standaard test) | 0 | 0 | 0 | 29-2-2024 | kve/100 ml | <=0 | |
| 0640 | Aeromonas 30 °C | 0 | 4 | 1 | 14-12-2023 | kve/100 ml | <=1000 | |
| 0647 | Totaal Legionella spp | <100 | <100 | <100 | 18-9-2023 | kve/l | <100 | |
| 0664 | Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 4-4-2023 | kve/100 ml | <=0 | |
| Organische groepsparameters | | | | | | | | |
| 0401 | Totaal organisch koolstof (TOC) | <1 | <1 | <1 | 14-12-2023 | mg/l C | | |
| Organische microparameters | | | | | | | | |
| 0000 | Som PFAS-20 (indicatief) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 4-4-2023 | ng/l | | |
| 0451 | Som Trihalomethanen | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 8-1-2024 | µg/l | | |
| 1027 | Broomchloormethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1028 | Broomdichloormethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1033 | Dibroomchloormethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1035 | Dibroommethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1039 | 1,1-Dichloorethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1040 | 1,2-Dichloorethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=3.0 | |
| 1041 | 1,1-Dichlooretheen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1044 | Dichloormethaan | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1049 | Hexachloorbutadieen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1056 | Tetrachlooretheen | 2.6 | 4.8 | 2.6 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1057 | Tetrachloormethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1058 | Tribroommethaan (bromoform) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1061 | 1,1,1-Trichloorethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1062 | 1,1,2-Trichloorethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1063 | Trichlooretheen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1064 | Trichloormethaan (chloroform) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1070 | 1,2,3-Trichloorpropan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1074 | Benzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1.0 | |

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| 1077 | Cyclohexaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1080 | 1,2-Dimethylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1088 | Ethenylbenzeen (styreen) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1089 | Ethylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1098 | Methylbenzeen (tolueen) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1112 | Chloorbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1115 | 2-Chloormethylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1119 | 1,2-Dichloorbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1120 | 1,3-Dichloorbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1121 | 1,4-Dichloorbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1127 | Pentachloorbenzeen | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 1131 | 1,2,3-Trichloorbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1132 | 1,2,4-Trichloorbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1133 | 1,3,5-Trichloorbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1161 | Acenafteen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 1163 | Antraceen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1165 | Benzo(a)antraceen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1166 | Benzo(b)fluorantheen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1167 | Benzo(k)fluorantheen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1168 | Benzo(ghi)peryleen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1169 | Benzo(a)pyreen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.010 | |
| 1172 | Chryseen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1173 | Dibenzo(a,h)antraceen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 1180 | Fenantreen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1181 | Fluorantheen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1182 | Fluoreen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 1183 | Indeno(1,2,3-cd)pyreen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1188 | Pyreen | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1293 | PCB_101: pentachloorbifenyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1310 | PCB_118: pentachloorbifenyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1330 | PCB_138: hexachloorbifenyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1345 | PCB_153: hexachloorbifenyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1372 | PCB_180: heptachloorbifenyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 1428 | Di-isopropylether (DIPE) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1457 | Tetraglyme | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 1768 | TPPO | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 1784 | cis-1,3-Dichloorpropeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1785 | trans-1,3-Dichloorpropeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1797 | iso-Propylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1798 | n-Propylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|-----------|---|------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| 1828 | cis-1,2-Dichlooretheen | <0.05 | 0.064 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1829 | trans-1,2-Dichlooretheen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1832 | 1,3,5-Trimethylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1847 | 3-Nitrofenol | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1.0 | |
| 1951 | 1,2,4-Trimethylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1952 | 1,2,3-Trimethylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1954 | 1,1,1,2-Tetrachloorethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1955 | 1,1,2,2-Tetrachloorethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1959 | 4-Chloormethylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1960 | p-iso-Propyltolueen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1961 | Tetrahydrothiofeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1.0 | |
| 1962 | Vinylchloride | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=0.10 | |
| 1978 | 2,3-dichloor-1-propeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 1998 | tert-Butylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2013 | 1,1-Dichloorpropeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2014 | Broombenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2015 | Chloorethaan (Freon 160) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2017 | Dichloor-difluormethaan (Freon 12) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2018 | iso-Butylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2019 | Trichloorfluormethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2020 | Som PCB's | <0.070 | <0.070 | <0.070 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.50 | |
| 2022 | Som Tetra/Tri-chlooretheen | 2.6 | 4.8 | 2.6 | 8-1-2024 | µg/l | <=10 | |
| 2039 | 1,3-Dimethylbenzeen + 1,4-Dimethylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2043 | Methyl-tertiair-butylether (MTBE) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2064 | sec-Butylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2086 | 1,2-Dibroomethaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2087 | n-Butylbenzeen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2088 | 1,2-Dibroom-3-chloorpropan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2156 | Diglyme | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 2168 | Ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2173 | Triglyme | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 2244 | tert-Amylmethylether (TAME) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 2248 | 2,5-Dinitrofenol | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 2249 | 2,6-Dinitrofenol | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 2250 | 3,4-Dinitrofenol | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 2251 | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 2262 | Perfluoropentaanzuur (PFPeA) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4-4-2023 | ng/l | <=1000 | |
| 2263 | Perfluorhexaanzuur (PFHxA) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 4-4-2023 | ng/l | <=1000 | |
| 2265 | Perfluordecaanzuur (PFDA) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 4-4-2023 | ng/l | <=1000 | |

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| 2266 | Perfluorbutaanzuur (PFBA) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4-4-2023 | ng/l | <=1000 | |
| 2267 | Perfluorheptaanzuur (PFHpA) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 4-4-2023 | ng/l | <=1000 | |
| 2268 | Perfluoronaanzuur (PFNA) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4-4-2023 | ng/l | <=1000 | |
| 2275 | 1,4-Dioxaan | <0.2 | 0.23 | 0.23 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 8002 | Alachloor | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8003 | Aldicarb | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8004 | Aldicarb sulfon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8005 | Aldicarb sulfoxide | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8006 | Aldrin | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.030 | |
| 8026 | Atrazine | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8028 | Azinfos-ethyl | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8029 | Azinfos-methyl | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8044 | Bentazon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8057 | Bromacil | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8059 | Bromofos-methyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8060 | Bromofos-ethyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8061 | Bromoxynil | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8068 | Butocarboxim | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8069 | Butoxycarboxim | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8070 | Buturon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8079 | Carbendazim | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8097 | Chloorbromuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8105 | 4-CPA | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8112 | Chloorpyrifos-methyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8119 | Chloorthalonil | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8122 | Chloortoluron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8127 | Chloridazon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 8-1-2024 | µg/l | <=0.10 | |
| 8138 | Cyanazine | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8150 | 2,4-D | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8151 | 2,4-DB | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8162 | op-DDD | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8163 | pp-DDD | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8164 | op-DDE | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8165 | pp-DDE | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8166 | op-DDT | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8167 | pp-DDT | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8176 | Desethylatrazine | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8178 | Desisopropylatrazine | <0.02 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8180 | Desmetryn | <0.02 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|-----------|-------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| 8185 | Diazinon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8188 | Dicamba | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8190 | Dichlofenthion | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8204 | 2,4-DP | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8205 | 1,2-Dichloorpropan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 8206 | 1,3-Dichloorpropan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 8209 | Dichloorvos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8217 | Dieldrin | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.030 | |
| 8224 | Diethyltoluamide (DEET) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8226 | Difenoxuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8231 | Dikegulac-Natrium | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 8235 | Dimethachloor | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8244 | 2,4-Dinitrofenol | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8248 | Dinoseb | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8250 | Dinoterb | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8258 | Diuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8259 | DNOC | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8263 | alfa-Endosulfan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8264 | bèta-Endosulfan | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8268 | Endrin | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8271 | Eptam (EPTC) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8277 | Ethiofencarb | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8278 | Ethion | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8280 | Ethofumesaat | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8281 | Ethoprofos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8290 | Fenamifos | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8296 | Fenchloorvos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8298 | Fenitrothion | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8307 | Fenpropimorf | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8330 | Fluroxypyr | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8338 | Dimethoat | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8340 | Fosalon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8343 | Fosfamidon | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8352 | Glufosinaat-ammonium | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8354 | Glyfosaat | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8358 | Heptachloor | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.030 | |
| 8360 | Heptenofos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8361 | Hexachloorbenzeen | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8362 | alfa-HCH | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8363 | bèta-HCH | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| 8366 | Hexazinon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8379 | Isodrin | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8382 | Isoproturon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8393 | gamma-HCH | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8394 | Linuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8396 | Malathion | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8401 | MCPA | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8402 | MCPB | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8404 | MCPB | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8412 | Metalaxyl | | | | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8415 | Metamitron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8417 | Metazachloor | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8418 | Methabenzthiazuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8423 | Methidathion | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8425 | Methomyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8428 | Methoxychloor | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8434 | Metobromuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8435 | Metolachloor | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8436 | Metoxuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8437 | Metribuzin | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8441 | Mirex | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8446 | Monolinuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8447 | Monuron | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8450 | Naftaleen | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 8-1-2024 | µg/l | <=0.10 | |
| 8456 | Neburon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8482 | Parathion-ethyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8483 | Parathion-methyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8486 | Penconazool | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8488 | Pendimethalin | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8499 | Pirimicarb | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8500 | Pirimifos-ethyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8501 | Pirimifos-methyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8512 | Prometryn | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8513 | Propachloor | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8517 | Propazine | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8521 | Propoxur | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8526 | Pyrazofos | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8533 | Quintozeen | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8547 | Simazine | <0.02 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8551 | 2,4,5-T | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|-----------|--|------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| 8560 | Telodrin | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8567 | Terbutryn | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8568 | Terbutylazine | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8572 | Tetrachloorvinfos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8593 | 2,4,5-TP | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8596 | Triadimenol | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8600 | Triazofos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8607 | Triclopyr | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8609 | Tri-etazine | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8612 | Trifluraline | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8626 | Chloorprofam | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8629 | delta-HCH | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8630 | cis-Heptachloorepoxide | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.030 | |
| 8631 | trans-Heptachloorepoxide | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.030 | |
| 8634 | Butocarboximsulfoxide | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8640 | cis-Chloordaan | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8641 | trans-Chloordaan | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8642 | cis-Chloorfenvinfos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8643 | trans-Chloorfenvinfos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8644 | cis-Mevinfos + trans-Mevinfos | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8649 | Prosulfocarb | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8652 | Chloorpyrifos-ethyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8655 | oxy-Chloordaan | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8657 | Dimethomorf | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8658 | N,N-dimethylaminosulfotoluidide (DMST) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8659 | Epoxiconazool | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8661 | Pyrimethanil | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8664 | Kresoxim-methyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8665 | 1-(4-Chloorfenyl)ureum | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8667 | 1-(4-Isopropylfenyl)ureum | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8668 | 1-(4-isopropylfenyl)-3-methylureum | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8669 | 1-(3,4-Dichloorfenyl)ureum | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8670 | 1-(3,4-Dichloorfenyl)-3-methylureum | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8675 | Haloxifop | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8676 | Fluazifop | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8677 | Ioxynil | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8690 | Tolclofos-methyl | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8699 | Azoxystrobin | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8702 | Nicosulfon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |

Monsterpunt:

0752rwi0100 - ik rothenbach, reinwater inkooppunt 1

Periode:

1-4-2023 tot 31-3-2024



Overzicht waterkwaliteit

| Parameter | | Metingen | | | | DWB | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| Parameter | Omschrijving | Min waarde | Max waarde | Laatste waarde | Laatste meeting | Eenheid | Waarde 1 | Waarde 2 |
| 8707 | Clomazon | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8708 | Dimethenamide-P | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8730 | Methyl-desphenylchloridazon | 0.052 | 0.061 | 0.061 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 8731 | N,N-dimethylaminosulfaniilide (DMSA) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| 8732 | Desfenyylchloridazon | 0.43 | 0.59 | 0.59 | 8-1-2024 | µg/l | <=1 | |
| 8733 | 2,3-Dinitrofenol | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 8791 | 2-Nitrofenol + 4-Nitrofenol | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 9120 | Dichlobenil | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=0.10 | |
| 9121 | 2,6-Dichloorbenzamide | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4-4-2023 | µg/l | <=1 | |
| Veldparameters | | | | | | | | |
| 0120 | Watertemperatuur | 7.9 | 19.6 | 8.9 | 29-2-2024 | °C | <=25 | |