Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
Algemene parameters								
0122	Zuurstof, opgelost	9.5	10.6	9.7	3-9-2026	mg/l O2	>2	
0126	Troebelingsgraad	<0.05	0.12	0.12	3-9-2026	FTE	<=1	
0164	Tritium	<3	<3	<3	17-2-2026	Bq/l	<100	
0180	Zuurgraad	7.72	7.84	7.73	3-9-2026	pH-eenh.	>= 7	<= 9.5
0182	Evenwichts - pH (20°C)	7.7	7.7	7.7	17-2-2026	pH-eenh.		
0184	Verzadigingsindex 20°C	0.082	0.082	0.082	17-2-2026	pH-eenh.	>-0.2	
0184	Verzadigingsindex m.b.v. EGV	0.081	0.081	0.081	17-2-2026	pH-eenh.	>-0.2	
0198	TACC90	0.31	0.31	0.31	17-2-2026	mmol/l		
0208	TACC10	0.017	0.017	0.017	17-2-2026	mmol/l		
Anorganische macroparameters								
0200	EGV 20°C	34	34	34	17-2-2026	mS/m	<=125	
0210	Anionen	3.7	3.7	3.7	17-2-2026	meq/l		
0212	Kationen	3.7	3.7	3.7	17-2-2026	meq/l		
0214	Ionenbalans	1.4	1.4	1.4	17-2-2026	%		
0220	Koolstofdioxide	3.7	4.1	3.7	3-8-2026	mg/l CO2		
0222	Waterstofcarbonaat	140	140	140	3-8-2026	mg/l HCO3	>60	
0230	Chloride	13	13	13	17-2-2026	mg/l Cl	<=150	
0232	Sulfaat	32	32	32	17-2-2026	mg/l SO4	<=150	
0244	Calcium (ICP-MS)	52	52	52	17-2-2026	mg/l Ca		
0246	Magnesium (ICP-MS)	6.4	6.4	6.4	17-2-2026	mg/l Mg		
0250	Totale hardheid berekend	1.56	1.56	1.56	17-2-2026	mmol/l		
0271	Ammonium	<0.05	<0.05	<0.05	3-8-2026	mg/l NH4	<=0.20	
0281	Nitriet	<0.01	<0.01	<0.01	3-8-2026	mg/l NO2	<=0.1	
0283	Nitraat	23	26	25	3-8-2026	mg/l NO3	<=50	
0382	Fluoride	0.12	0.12	0.12	17-2-2026	mg/l F	<=1.0	
0410	UV-extinctie, 254nm	3.2	3.2	3.2	17-2-2026	1/m		
0412	Kleurintensiteit	2.7	2.7	2.7	17-2-2026	mg/l Pt	<=20	
Anorganische microparameters								
0240	Natrium (ICP-MS)	11	11	11	17-2-2026	mg/l Na	<=200	
0242	Kalium (ICP-MS)	3.0	3.0	3.0	17-2-2026	mg/l K		
0301	IJzer (ICP-MS)	<5	6.5	<5	3-8-2026	µg/l Fe	<=200	
0306	Mangaan (ICP-MS)	<0.5	1.4	<0.5	3-8-2026	µg/l Mn	<=50	
0310	Aluminium (ICP-MS)	<3	<3	<3	17-2-2026	µg/l Al	<=30	
0314	Arseen (ICP-MS)	<0.5	<0.5	<0.5	17-2-2026	µg/l As	<=10	
0316	Barium (ICP-MS)	44	44	44	17-2-2026	µg/l Ba		
0323	Boor (ICP-MS)	49	49	49	17-2-2026	µg/l B	<=1500	
0324	Cadmium (ICP-MS)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l Cd	<=5.0	
0326	Chroom (ICP-MS)	<0.2	<0.2	<0.2	17-2-2026	µg/l Cr	<=50	
0328	Cobalt (ICP-MS)	<0.3	<0.3	<0.3	17-2-2026	µg/l Co		
0330	Koper (ICP-MS)	<2	<2	<2	17-2-2026	µg/l Cu	<=2000	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
0334	Lood (ICP-MS)	<0.5	<0.5	<0.5	17-2-2026	µg/l Pb	<=5	
0340	Nikkel (ICP-MS)	5.6	5.6	5.6	17-2-2026	µg/l Ni	<=20	
0342	Seleen (ICP-MS)	<0.5	<0.5	<0.5	17-2-2026	µg/l Se	<=10	
0346	Tin (ICP-MS)	<1	<1	<1	17-2-2026	µg/l Sn		
0352	Zilver (ICP-MS)	<1	<1	<1	17-2-2026	µg/l Ag		
0354	Zink (ICP-MS)	9.5	9.5	9.5	17-2-2026	µg/l Zn		
0386	Cyanide, totaal	<1	<1	<1	17-2-2026	µg/l CN	<=50	
0398	Chloriet	<10	<10	<10	17-2-2026	µg/l ClO2		
Microbiologische parameters								
0600	Koloniegetal 22 °C	0	5	3	3-9-2026	kve/ml	<=100	
0614	Bacteriën van de coligroep	0	0	0	3-9-2026	kve/100 ml	<=0	
0626	Escherichia coli (standaard test)	0	0	0	3-9-2026	kve/100 ml	<=0	
0640	Aeromonas 30 °C	0	0	0	17-2-2026	kve/100 ml	<=1000	
0644	Sporen sulfietreducerende clostridia	0	0	0	17-2-2026	kve/100 ml	<=0	
0647	Totaal Legionella spp	<100	<100	<100	3-8-2026	kve/l	<100	
0664	Clostridium perfringens	0	0	0	17-2-2026	kve/100 ml	<=0	
Organische groepsparameters								
0401	Totaal organisch koolstof (TOC)	<1.0	<1.0	<1.0	17-2-2026	mg/l C		
0431	AOX	<10	<10	<10	17-2-2026	µg/l Cl		
Organische microparameters								
0000	Som PFAS-20 EU-DWR, MB (indicatief)	5.4	5.4	5.4	17-2-2026	ng/l	<=100	
0451	Som Trihalomethanen	<0.10	<0.10	<0.10	17-2-2026	µg/l		
1027	Broomchloormethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1028	Broomdichloormethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1033	Dibroomchloormethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1035	Dibroommethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1039	1,1-Dichloorethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1040	1,2-Dichloorethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=3.0	
1041	1,1-Dichlooretheen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1044	Dichloormethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1049	Hexachloorbutadieen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1056	Tetrachlooretheen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1057	Tetrachloormethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1058	Tribroommethaan (bromoform)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1061	1,1,1-Trichloorethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1062	1,1,2-Trichloorethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1063	Trichlooretheen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1064	Trichloormethaan (chloroform)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1070	1,2,3-Trichloorpropaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1074	Benzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1077	Cyclohexaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
1080	1,2-Dimethylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1088	Ethenylbenzeen (styreen)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1089	Ethylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1098	Methylbenzeen (tolueen)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1112	Chloorbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1115	2-Chloormethylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1119	1,2-Dichloorbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1120	1,3-Dichloorbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1121	1,4-Dichloorbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1127	Pentachloorbenzeen	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
1131	1,2,3-Trichloorbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1132	1,2,4-Trichloorbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1133	1,3,5-Trichloorbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1161	Acenafteen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=1	
1163	Antraceen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1165	Benzo(a)antraceen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1166	Benzo(b)fluorantheen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1167	Benzo(k)fluorantheen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1168	Benzo(ghi)peryleen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1169	Benzo(a)pyreen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.010	
1172	Chryseen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1173	Dibenzo(a,h)antraceen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=1	
1180	Fenantreen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1181	Fluorantheen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1182	Fluoreen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=1	
1183	Indeno(1,2,3-cd)pyreen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1188	Pyreen	<0.005	<0.005	<0.005	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1293	PCB_101: pentachloorbifenyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1310	PCB_118: pentachloorbifenyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1330	PCB_138: hexachloorbifenyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1345	PCB_153: hexachloorbifenyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1372	PCB_180: heptachloorbifenyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1428	Di-isopropylether (DIPE)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1457	Tetraglyme	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
1528	3-Chloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1529	4-Chloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1531	2,3-Dichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1532	2,5-Dichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
1533	2,6-Dichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1534	3,4-Dichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1535	3,5-Dichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
1537	2,3,4,5-Tetrachloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1538	2,3,4,6-Tetrachloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1539	2,3,5,6-Tetrachloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1541	2,3,4-Trichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1542	2,3,5-Trichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1543	2,3,6-Trichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1544	3,4,5-Trichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1683	Aniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1700	N-Methylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1705	3-Chlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1708	2,3-Dichlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1713	2,3,4-Trichlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1716	2,4,5-Trichlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1717	2,4,6-Trichlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1718	3,4,5-Trichlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1768	TPPO	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1784	cis-1,3-Dichloorpropeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1785	trans-1,3-Dichloorpropeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1786	3-Methylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1797	iso-Propylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1798	n-Propylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1828	cis-1,2-Dichlooretheen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1829	trans-1,2-Dichlooretheen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1832	1,3,5-Trimethylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1847	3-Nitrofenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1862	N,N,-Diethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1864	N-Ethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1951	1,2,4-Trimethylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1952	1,2,3-Trimethylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1954	1,1,1,2-Tetrachloorethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1955	1,1,2,2-Tetrachloorethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1959	4-Chloormethylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1960	p-iso-Propyltolueen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1961	Tetrahydrothiofeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
1962	Vinylchloride	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
1978	2,3-dichloor-1-propeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
1979	2,4,6-Trimethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
1998	tert-Butylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2005	2-Methylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2007	4-Methylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2009	2,5-Dimethylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
2010	2,6-Dimethylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
2011	3,4-Dimethylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
2013	1,1-Dichloorpropeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2014	Broombenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2015	Chloorethaan (Freon 160)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2017	Dichloor-difluormethaan (Freon 12)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2018	iso-Butylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2019	Trichloorfluormethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2020	Som PCB's	<0.070	<0.070	<0.070	17-2-2026	µg/l	<=0.50	
2022	Som Tetra/Tri-chlooretheen	<0.050	<0.050	<0.050	17-2-2026	µg/l	<=10	
2023	4-Isopropylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2024	2,4-Dimethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2027	3,4-Dimethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2028	2,3-Dimethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2029	3-Chloor-4-methylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2032	3-Chloor-4-methoxyaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2033	4-Methoxy-2-nitroaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2034	2-Nitroaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2035	3-Nitroaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2036	4-Methyl-3-nitroaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2038	2-(phenylsulfon)aniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2039	1,3-Dimethylbenzeen + 1,4-Dimethylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2043	Methyl-tertiair-butylether (MTBE)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2051	2-Methoxyaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2053	N,N,-Dimethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2058	2-(trifluormethyl)aniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2064	sec-Butylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2079	3-Methylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2081	2-Ethylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1.0	
2086	1,2-Dibroomethaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2087	n-Butylbenzeen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2088	1,2-Dibroom-3-chloorpropaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2156	Diglyme	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2168	Ethyl-tertiair-butylether (ETBE)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2173	Triglyme	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2175	2,4,5-Trimethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
2178	3-Ethylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2179	4-Ethylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2244	tert-Amylmethylether (TAME)	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
2248	2,5-Dinitrofenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2249	2,6-Dinitrofenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
2250	3,4-Dinitrofenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
2251	N,N-dimethylsulfamide (DMS)	<0.05	<0.05	<0.05	3-8-2026	µg/l	<=1	
2262	Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	<0.5	<0.5	<0.5	17-2-2026	ng/l	<=1000	
2263	Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	<0.2	<0.2	<0.2	17-2-2026	ng/l	<=1000	
2265	Perfluordecaanzuur (PFDA)	<0.3	<0.3	<0.3	17-2-2026	ng/l	<=1000	
2266	Perfluorbutaanzuur (PFBA)	<1	<1	<1	17-2-2026	ng/l	<=1000	
2267	Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	<0.2	<0.2	<0.2	17-2-2026	ng/l	<=1000	
2268	Perfluornonaanzuur (PFNA)	<0.50	<0.50	<0.50	17-2-2026	ng/l	<=1000	
2275	1,4-Dioxaan	<0.1	<0.1	<0.1	17-2-2026	µg/l	<=1	
8002	Alachloor	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8003	Aldicarb	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8004	Aldicarbsulfon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8005	Aldicarbsulfoxide	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8006	Aldrin	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.030	
8026	Atrazine	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8028	Azinfos-ethyl	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8029	Azinfos-methyl	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8044	Bentazon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8057	Bromacil	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8059	Bromofos-methyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8060	Bromofos-ethyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8061	Bromoxynil	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8063	4-Broomaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
8068	Butocarboxim	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8069	Butoxycarboxim	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8070	Buturon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8079	Carbendazim	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8094	2-Chlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
8097	Chloorbromuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8104	2-Chloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8105	4-CPA	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8112	Chloorpyrifos-methyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8113	4-Chloor-2-methylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8114	4-Chloor-3-methylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8115	4-Chlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
8119	Chloorthalonil	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8122	Chloortoluron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8127	Chloridazon	<0.02	<0.02	<0.02	3-8-2026	µg/l	<=0.10	
8138	Cyanazine	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8150	2,4-D	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8151	2,4-DB	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
8162	op-DDD	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8163	pp-DDD	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8164	op-DDE	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8165	pp-DDE	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8166	op-DDT	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8167	pp-DDT	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8176	Desethylatrazine	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8178	Desisopropylatrazine	<0.02	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8180	Desmetryn	<0.02	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8185	Diazinon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8188	Dicamba	<0.1	<0.1	<0.1	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8190	Dichlofenthion	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8196	2,6-Dichlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
8197	3,4-Dichlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
8198	3,5-Dichlooraniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
8202	2,4-Dichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8204	2,4-DP	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8205	1,2-Dichloorpropaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
8206	1,3-Dichloorpropaan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=1	
8209	Dichloorvos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8217	Dieldrin	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=0.030	
8222	2,6-Diethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
8224	Diethyltoluamide (DEET)	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8226	Difenoxuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8231	Dikegulac-Natrium	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
8235	Dimethachloor	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8239	2,6-Dimethylaniline	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=1	
8240	2,4-Dimethylfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8244	2,4-Dinitrofenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8248	Dinoseb	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8250	Dinoterb	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8258	Diuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8259	DNOC	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8263	alfa-Endosulfan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8264	bèta-Endosulfan	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8268	Endrin	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8271	Eptam (EPTC)	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8277	Ethiofencarb	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8278	Ethion	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8280	Ethofumesaat	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8281	Ethoprofos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
8290	Fenamifos	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8296	Fenchloorvos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8298	Fenitrothion	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8307	Fenpropimorf	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8330	Fluroxypyr	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8338	Dimethoaat	<0.1	<0.1	<0.1	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8340	Fosalon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8343	Fosfamidon	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8352	Glufosinaat-ammonium	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8354	Glyfosaat	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8358	Heptachloor	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.030	
8360	Heptenofos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8361	Hexachloorbenzeen	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8362	alfa-HCH	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8363	bèta-HCH	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8366	Hexazinon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8379	Isodrin	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8382	Isoproturon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8393	gamma-HCH	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8394	Linuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8396	Malathion	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8401	MCPA	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8402	MCPB	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8404	MCPP	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8412	Metalaxyl	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8415	Metamitron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8417	Metazachloor	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8418	Methabenzthiazuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8423	Methidathion	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8425	Methomyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8428	Methoxychloor	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8434	Metobromuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8435	Metolachloor	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8436	Metoxuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8437	Metribuzin	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8441	Mirex	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8446	Monolinuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8447	Monuron	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8450	Naftaleen	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8456	Neburon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8482	Parathion-ethyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
8483	Parathion-methyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8486	Penconazool	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8488	Pendimethalin	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8491	Pentachloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8499	Pirimicarb	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8500	Pirimifos-ethyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8501	Pirimifos-methyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8512	Prometryn	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8513	Propachloor	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8517	Propazine	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8521	Propoxur	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8526	Pyrazofos	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8533	Quintozeen	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8547	Simazine	<0.02	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8551	2,4,5-T	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8560	Telodrin	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8567	Terbutryn	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8568	Terbutylazine	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8572	Tetrachloorvinfos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8593	2,4,5-TP	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8596	Triadimenol	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8600	Triazofos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8602	2,4,5-Trichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8603	2,4,6-Trichloorfenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8607	Triclopyr	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8609	Tri-etazine	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8612	Trifluraline	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8626	Chloorprofam	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8629	delta-HCH	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8630	cis-Heptachloorepoxide	<0.03	<0.03	<0.03	17-2-2026	µg/l	<=0.030	
8631	trans-Heptachloorepoxide	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.030	
8634	Butocarboximsulfoxide	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8640	cis-Chloordaan	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8641	trans-Chloordaan	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8642	cis-Chloorfenvinfos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8643	trans-Chloorfenvinfos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8644	cis-Mevinfos + trans-Mevinfos	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8649	Prosulfocarb	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8652	Chloorpyrifos-ethyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8655	oxy-Chloordaan	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8657	Dimethomorf	<0.05	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	

Monsterpunt:	Periode:
0751rwi0100 - ik meinweg, reinwater inkooppunt 1	1-10-2025 tot 30-9-2026

Overzicht waterkwaliteit

Parameter		Metingen					DWB	
Parameter	Omschrijving	Min waarde	Max waarde	Laatste waarde	Laatste meeting	Eenheid	Waarde 1	Waarde 2
8658	N,N-dimethylaminosulfotoluidide (DMST)	<0.02	<0.02	<0.02	3-8-2026	µg/l	<=0.10	
8659	Epoxiconazool	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8664	Kresoxim-methyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8665	1-(4-Chloorfenyl)ureum	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8667	1-(4-Isopropylfenyl)ureum	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8668	1-(4-isopropylfenyl)-3-methylureum	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8669	1-(3,4-Dichloorfenyl)ureum	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8670	1-(3,4-Dichloorfenyl)-3-methylureum	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8675	Haloxyfop	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8676	Fluazifop	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8677	Ioxynil	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8690	Tolclofos-methyl	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8699	Azoxystrobin	<0.02	<0.05	<0.05	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8707	Clomazon	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8708	Dimethenamide-P	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8730	Methyl-desphenylchloridazon	0.21	0.22	0.22	3-8-2026	µg/l	<=1	
8731	N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA)	<0.02	<0.02	<0.02	3-8-2026	µg/l	<=1	
8732	Desfenylchloridazon	1.2	1.6	1.2	3-8-2026	µg/l	<=1	
8733	2,3-Dinitrofenol	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
8791	2-Nitrofenol + 4-Nitrofenol	<0.04	<0.04	<0.04	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
9120	Dichlobenil	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=0.10	
9121	2,6-Dichloorbenzamide	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
9121	2,6-Dichloorbenzamide (BAM)	<0.02	<0.02	<0.02	17-2-2026	µg/l	<=1	
Veldparameters								
0120	Watertemperatuur	5.5	20.3	18.9	3-9-2026	°C	<=25	